

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА*
на песок СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ (намывной)**
карьера «Озеро Андреевское»
от 03 марта 2026 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8736-2014	1 360
2. Модуль крупности	ГОСТ 8736-2014	1,72
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8736-2014	2,8
4. Влажность, %	ГОСТ 8736-2014	4,9
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 10,2 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	0,5	1,0	14,1	55,2	12,9	16,3
Полный остаток, %	0,5	1,5	15,6	70,8	83,7	X

Генеральный директор



Ткачев

В.В. Ткачёв

**Вся информация о песке: свойства,
 характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

www.T-NERUD.ru

* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.

** Указано название по прайс-листу ООО «Тюменьнеруд». Данное название не связано с классификацией по ГОСТ 8736-2014.

625504, Тюменская область, Тюменский муниципальный район, сельское поселение п. Андреевский, тер. ФАД
 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, 20 км, строение 1,
 тел: отдел продаж (3452) 56-44-16; приёмная 56-44-21,
 e-mail: t-nerud@t-nerud.ru, сайт: t-nerud.ru,

ИНН 7224007069 КПП 722401001 ОКПО 12543875 ОГРН 1027200801539