



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Тюменьнеруд»

**ПАСПОРТ\***  
на песок намывной  
карьера «Буторлыга»  
от 11 декабря 2018 г.

**1. Показатели качества:**

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 8735-88	1 432
2. Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	1,19
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	1,5
4. Влажность, %	ГОСТ 8735-88	5,4
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	54,4 ± 18,6 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

**2. Зерновой состав:**

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	0,2	0,2	3,0	23,0	62,2	11,4
Полный остаток, %	0,2	0,4	3,4	26,4	88,6	

Коммерческий директор

А.Е. Коробков



**Вся информация о песке и глине: свойства,  
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

**[www.T-NERUD.ru](http://www.T-NERUD.ru)**

\* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату.