

**ПАСПОРТ\***  
**на песок ДЛЯ ОТСЫПКИ (намывной)**  
**карьера «Озеро Андреевское»**  
**от 19 января 2018 г.**

**1. Показатели качества:**

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 8735-88	1 276
2. Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	0,43
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	7,1
4. Влажность, %	ГОСТ 8735-88	7,7
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	13,0 ± 9,0 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

**2. Зерновой состав:**

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	-	0,1	0,3	2,9	35,4	61,3
Полный остаток, %	-	0,1	0,4	3,3	38,7	

**Коммерческий директор**



**А.Е. Коробков**

**Вся информация о песке и глине: свойства,  
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

**[www.T-NERUD.ru](http://www.T-NERUD.ru)**

\* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.