

**ПАСПОРТ\***  
на песок сухой добычи  
карьера «Муллашовский»  
от 18 мая 2018 г.

**1. Показатели качества:**

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 8735-88	1 436
2. Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	0,64
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	1,3
4. Влажность, %	ГОСТ 8735-88	3,3
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	36,5 ± 12,8 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

**2. Зерновой состав:**

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	-	0,1	0,6	7,9	45,8	45,6
Полный остаток, %	-	0,1	0,7	8,6	54,4	

Коммерческий директор



А.Е. Коробков

**Вся информация о песке и глине: свойства,  
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

**[www.T-NERUD.ru](http://www.T-NERUD.ru)**

\* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату.