

ПАСПОРТ*
на песок СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ (намывной)**
карьера «Озеро Андреевское»
от 25 июля 2017 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8735-88	1 486
2. Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	1,96
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	0,5
4. Влажность, %	ГОСТ 8735-88	4,9
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 5,8 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	1,0	2,8	15,8	55,3	21,5	3,6
Полный остаток, %	1,0	3,8	19,6	74,9	96,4	

Коммерческий директор



А.Е. Коробков

**Вся информация о песке и глине: свойства,
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

www.T-NERUD.ru

* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.

** Указано название по прайс-листу ООО «Тюменьнеруд». Данное название не связано с классификацией по ГОСТ 8736-2014.