

**ПАСПОРТ\***  
на песок СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ\*\* (намывной)  
карьера «Озеро Андреевское»  
от 5 февраля 2018 г.

**1. Показатели качества:**

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 8735-88	1 367
2. Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	1,78
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	0,8
4. Влажность, %	ГОСТ 8735-88	3,6
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	13,0 ± 9,0 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

**2. Зерновой состав:**

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	1,3	2,6	14,5	48,7	20,2	12,7
Полный остаток, %	1,3	3,9	18,4	67,1	87,3	

Коммерческий директор



А.Е. Коробков

**Вся информация о песке и глине: свойства,  
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

**[www.T-NERUD.ru](http://www.T-NERUD.ru)**

\* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.

\*\* Указано название по прайс-листу ООО «Тюменьнеруд». Данное название не связано с классификацией по ГОСТ 8736-2014.